





Messeinrichtung "EMH LZKJ..."



Modem



Strompfad: 4,0 mm²
 Spannungspfad: 2,5 mm²
 Modemanschluss 1,5 mm²
 Leitungstyp: H07V-K

TAB
2007

Verdrahtungsplan
für Wandlermessung
Niederspannung

	Datum	Name
bearb.	26.06.2008	he
gepr.	27.06.2008	Röder
Ausgabe 06.08		

